

Unité de recyclage 55 m³/h

Unité de REUT STEP 55 m³/h
qualité EDCH

MAÎTRE D'OUVRAGE

SAIPOL Groupe AVRIL- SETE 34



CONTEXTE

SAIPOL souhaitait remplacer la totalité de sa consommation d'eau de ville par de l'eau recyclée à partir de l'effluent de la station d'épuration de la Ville (Sète Agglomération). L'eau recyclée doit permettre de remplacer l'eau AEP pour tous les usages de l'usine (vapeur ou nettoyage et refroidissement). La qualité de l'eau recyclée est de l'eau conforme à l'EDCH, (hors paramètre conductivité). (Fonctionnement en continu 24/24)

DESCRIPTIF

Unité R-OASYS de recyclage des effluents en sortie de station d'épuration 55m³/h net (90m³h brut sortie STEP des Eaux blanches).


Unité en 3 lignes UF de 28m³h et
2 lignes Osmose inverse double passe de 28m³h.
Qualité cible : EDCH, Eau destinée à la consommation humaine.



DURÉE - DATE DES PRESTATIONS

Démarrage des études Novembre 2025 - Mise en service : T2 2026

CHEMDOC WATER Technologies
1107, avenue de la Salamane
34800 CLERMONT L'HERAULT
FRANCE
Phone +33 (0)4 67 68 94 01
contact@chemdocwater.com



CHEMDOC WATER Technologies
25 ans d'expérience
Plus de 400 installations livrées

Nous construisons aujourd'hui l'eau de demain
Société à Mission

Etudes, conception et réalisation d'unités de potabilisation, filtration et recyclage de l'eau pour les collectivités et l'industrie